



ФАУ «Главгосэкспертиза России»

info@gge.ru

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Садовая-Самотечная ул., д. 10/23,
строение 1, Москва, 127994
тел. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40
www.minstroyrf.ru

28.12.2017 № 49511-ХМ/08

На № _____ от _____

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сообщает, что в соответствии с решением, принятым на совещании Технического комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство» (протокол от 16 октября 2017 г. № ТК-675/2017) абзац 1 пункта 9.32 СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» (далее - СП 54.13330.2016) следует применять при устройстве мусоропровода в жилых домах до четырех этажей включительно.

Учитывая изложенное прошу руководствоваться в работе следующими разъяснениями:

«Необходимость устройства мусоропровода в жилых домах до четырех этажей включительно» определяется заказчиком по согласованию с органами местного самоуправления и с учетом принятой в населенном пункте системы мусороудаления.

Во вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных зданиях этажностью пять этажей и выше следует устраивать мусоропроводы в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690.

Устройство мусоропровода обязательно в многоквартирных зданиях для инвалидов и престарелых с этажностью два этажа и более.

Для вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных зданий этажностью менее пяти этажей допускается не устраивать мусоропроводы при условии обеспечения отдельного сбора и ежедневного удаления твердых коммунальных и пищевых отходов ...» далее по тексту.

Х.Д. Мавляров

Исп. Герашенко О.О.
Тел. (495) 647-15-80 доб. 56006

159954